

Certificado nº
Certificate no. **TEL-018/2021**



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Umbelino Monteiro, S.A.
Rua do Arieiro, nº 72
3105-222 Meirinhas
Portugal

Produto:
Product:

Telhas cerâmicas
Clay roofing tiles

Referências:
Type references:

Advance Premium Marseille
Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Advance Premium Marseille

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1304:2013

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

3468/15, 332/20, 336/20, 2097/21 e/and 2516/21 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatórios/Reports CERTIF n.º 16002, 20003, 21025 e/and 21026

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2024-05-26

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

TEL-017/2019, TEL-018/2019 e/and TEL-019/2019

Data de emissão:
Date of issue:

2021-10-28

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 2 (duas) páginas
This Certificate includes one Annex with 2 (two) pages

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-018/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Format	Telha de encaixe longitudinal e transversal Tile with sidelock and headlock			
Referências Type References	Advance Premium Marseille Vermelho Advance Premium Marseille Eclipse	Advance Premium Marseille Vermelho Envelhecido		
Cor da pasta Ceramic body colour	Vermelha Red			
Dimensões (mm) Dimensions (mm)	Impermeabilidade (Método 2) Impermeability (Method 2)	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) Frost resistance (European single test method)	Comportamento ao fogo exterior¹ External fire performance	Reação ao fogo¹ Reaction to fire
445x245	Categoria 1 Category 1	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)	B _{roof}	A1

Formato Format	Telha de encaixe longitudinal e transversal Tile with sidelock and headlock			
Referências Type References	Advance Premium Marseille Libano ¹			
Cor da pasta Ceramic body colour	Vermelha Red			
Dimensões (mm) Dimensions (mm)	Impermeabilidade (Método 2) Impermeability (Method 2)	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) Frost resistance (European single test method)	Comportamento ao fogo exterior² External fire performance	Reação ao fogo² Reaction to fire
450x251	Categoria 1 Category 1	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)	B _{roof}	A1

Observações Remarks	1. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / Products with superficial hydrophobic agent treatment 2. Classificada sem necessidade de ensaios / Classified without the need for testing Decisão da Comissão 96/603/EC / Commission Decision 96/603/EC
-------------------------------	---

Data de emissão: 2021-10-28
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

IPAC
acreditação

C0004
ISO/IEC 17065
Produtos

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

TEL-018/2021



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato <i>Format</i>	Telha de encaixe longitudinal e transversal <i>Tile with sidelock and headlock</i>			
Referências <i>Type References</i>	Advance Premium Marseille LBO			
Cor da pasta <i>Ceramic body colour</i>	Vermelha <i>Red</i>			
Dimensões (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Impermeabilidade (Método 2) <i>Impermeability (Method 2)</i>	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) <i>Frost resistance (European single test method)</i>	Comportamento ao fogo exterior¹ <i>External fire performance</i>	Reação ao fogo¹ <i>Reaction to fire</i>
453x253	Categoria 1 <i>Category 1</i>	Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos) <i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>	B _{roof}	A1
Observações <i>Remarks</i>	1. Classificada sem necessidade de ensaios / <i>Classified without the need for testing</i> Decisão da Comissão 96/603/EC / <i>Commission Decision 96/603/EC</i>			

Data de emissão: 2021-10-28
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

